



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ _____ วันที่ ๑๗ ก.ย ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นายสิทธิกร กากแก้ว

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๙๘๖๘๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย หมู่ที่ ๑ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นั้น
ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นายสิทธิกร กากแก้ว เลขที่ ๒๒/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

* ๑.๒ ขออนุมัติย้ายเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับที่อยู่อาศัย หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๕ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ระยะห่างจากสถานีประมาณ ๓๕ กม.

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอกพาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๗๒ เมตร (เพิ่มเฟส) , พาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๒๐ เมตร , รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๔ ต้น , ปักเสา คอ. ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๑ ต้น (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๒ แผนกหม้อแปลงติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๕๐ KVA ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง) รื้อถอนหม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA ๑ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง) (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๓ แผนกแรงสูงรื้อถอนสาย ๕๐ ACSR จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑,๒๒๒ เมตร , พาดสาย ๕๐ ACSR จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร , พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑,๑๔๒ เมตร , ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

๓.๑ กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๑,๓๐๐,๑๔๓.๐๐ บาท

ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เลขที่ กกค.(น) ๒๙๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๒๔๑/๒๕๖๓
อนุมัติ

(นายธรรมรัตน์ ยาวพันธุ์)

ตำแหน่ง วิศวกร (ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอ๑
๑๗ ก.ย ๒๕๖๓

(นายศักดิ์ศรี ศิลาโรจน์)

ตำแหน่ง ผ.ก.ส.ปฏิบัติงานแทน ผ.บ.ค.
๑๗ ก.ย ๒๕๖๓

(หมายเหตุ :รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)