



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว

ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว

เลขที่

วันที่ ๒๓ กย ๒๕๖๓

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นางทองม้วน ดาวเรือง

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๓๖๓๐๒ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่วนผลไม้ หมู่ที่ ๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นางทองม้วน ดาวเรือง เลขที่ ๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๒ ขออนุมัติย้ายเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับสวนผลไม้ หมู่ที่ ๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๕ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ระยะห่างจากสถานีประมาณ ๓๐ กม.

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอกพาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๓๑๐ เมตร (เพิ่มเฟส) , พาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๖๕ เมตร , ร้อยถอนเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๗ ต้น , ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๒ แผนกหม้อแปลงติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๕๐ KVA ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง) (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๓ แผนกแรงสูงร้อยถอนสาย ๕๐ ACSR จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๙๔๐ เมตร , พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๙๔๐ เมตร , ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

๓.๑ กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๑,๑๙๙,๒๓๒.๐๐ บาท

ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เลขที่ กคก.(น) ๒๙๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๒๔๐/๒๕๖๓

อนุมัติ

(นายศักดิ์ศรี ศิลาโรจน์)

ตำแหน่ง ผ.ม.กส.ปฏิบัติงานแทน ผ.ม.บค.

๒๓ กย ๒๕๖๓

(นายธรรมรัตน์ เขียวพันธุ์)

ตำแหน่ง ผ.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สคค

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓