



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นายบัณฑิต พนาเจริญไพบูลย์

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๖๔๘๓๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า สวนผลไม้ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น
ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ๑.๑ นายบัณฑิต พนาเจริญไพบูลย์ เลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๒ ขออนุมัติย้ายเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับที่อยู่อาศัย หมู่ที่ ๗ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๓ สถานที่ใช้รับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๖ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ระยะห่างจากสถานีประมาณ ๑๕ กม.
- ๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ๑.๕ เมื่อขยายเขตแล้วระยะทางที่ห่างจากหม้อแปลงถึงปลายสายเป็นระยะทาง ๓๘๕ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอกพาดสาย ๙๕ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๕๐ เมตร , รื้อถอนสาย ๕๐ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๕๐ เมตร (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๒ แผนกแรงต่ำภายนอกปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น , พาดสาย ๙๕ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร (งบ ผขฟ. ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๓ แผนกหม้อแปลงติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ KVA ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง) รื้อถอนหม้อแปลงขนาด ๕๐ KVA ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง) (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

- ๓.๑ กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๒๔๐,๗๐๓.๐๐ บาท

ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เลขที่ กคก.(น) ๒๙๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๒๕๐/๒๕๖๓
อนุมัติ

(นายชินนทร์ ดำเนินกิจ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

๙ ๓๑.๖๓

(นายศักดิ์ศรี ศิลาโรจน์)

ตำแหน่ง ขม.กส.ปฏิบัติงานแทน ผม.บค.