



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติย้ายเสาไฟฟ้า กฟอ.สอยดาว - นายปรีชา กิตติเวช

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๑๐๓๐๘๘๔ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบ
จำหน่ายให้กับ ที่อยู่อาศัย หมู่ที่ ๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น
ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ๑.๑ นายปรีชา กิตติเวช เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๒ ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายให้กับ ที่อยู่อาศัย หมู่ที่ ๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๕ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ระยะห่างจากสถานีประมาณ ๒๐ กม.
- ๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ๑.๕ ระยะทางที่ขยายเขตห่างจากหม้อแปลง ๒๐๐ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอกหรือถนนเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น , ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น , ร้อยถนนสาย ๕๐ AW จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๒๕ เมตร , ร้อยถนนสาย ๕๐ A จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๘๑๕ เมตร , พาดสาย ๙๕ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๓๐ เมตร , พาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๔๙๐ เมตร (กฟภ. ลงทุน ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๒ แผนกหม้อแปลง ~~หม้อแปลง~~ หม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง) (กฟภ. ลงทุน ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๓ แผนกแรงสูงปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๘ ต้น , พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๕๐ เมตร จำนวน ๓ เส้น (กฟภ. ลงทุน ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

- ๓.๑ กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๗๖๐,๑๙๘.๕๘ บาท

ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เลขที่ กคก.(น) ๒๙๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๐๓๗/๒๕๖๔

อนุมัติ

ตำแหน่ง

(นายชินนทร์ ดำเนินกิจ)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

๘ ก.พ. ๒๕๖๔

ตำแหน่ง

(นายศักดิ์ศรี สีลาโรจน์)

ผ.บค.

๘ ก.พ. ๒๕๖๔

(หมายเหตุ :รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)