



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟอ.สอยดาว - นางสุนันทา จรรยา

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๐๓๗๐๑๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้กับ สวนผลไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น
ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ๑.๑ นางสุนันทา จรรยา หมู่ที่ ๒ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๒ ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายให้กับ สวนผลไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๕ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ระยะห่างจากสถานีประมาณ ๔๐ กม.
- ๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ๑.๕ ระยะทางที่ย้ายเขตห่างจากหม้อแปลง ๑๒๐ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอกพาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๒๐ เมตร , ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น , พาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๓๐ เมตร , ร็อดอนสาย ๕๐ A จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร , ร็อดอนสาย ๕๐ AW จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร (กฟภ. ลงทุน ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๒ แผนกหม้อแปลงติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๕๐ KVA จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง) (กฟภ. ลงทุน ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

- ๓.๑ กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๑๖๐,๒๑๑.๐๐ บาท

ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เลขที่ กกค.(น) ๒๙๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๑๒๘/๒๕๖๔
อนุมัติ

ตำแหน่ง (นายชินนทร์ ดำเนินกิจ)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.
๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔

ตำแหน่ง (นายศักดิ์ศรี สีลาโรจน์)
ทผ.บค.
๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔