



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ วันที่ ๑๕ พค ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - คุณประนอม ทองนาคน

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๖๗๕๔๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายให้กับ นางสาวประนอม ทองนาคน บ้านเลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ๑.๑ นางสาวประนอม ทองนาคน บ้านเลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับ นางสาวประนอม ทองนาคน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๑ จากสถานีไฟฟ้าไปนน้ำร้อน ๑
- ๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ๑.๕ เมื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไปแล้วระยะทางห่างจากหม้อแปลงจนถึงปลายสายเป็นระยะทาง ๒๐๐ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑ แผนกแรงต่ำ พาดสาย ๕๐ AW ระยะทาง ๖๖๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น , พาดสาย ๕๐ ACSR ระยะทาง ๑๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น , ร้อยถอนสาย ๕๐ ACSR ระยะทาง ๓๐ เมตร จำนวน ๔ เส้น , ร้อยถอนเสา ๘ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๒ แผนกแรงสูง พาดสาย ๕๐ SAC ระยะทาง ๑,๔๕๐ เมตร จำนวน ๓ เส้น , ร้อยถอนสาย ๕๐ ACSR ระยะทาง ๑,๓๖๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น , ปักเสา ๑๒ เมตร จำนวน ๑๔ ต้น ม , ร้อยถอนเสา ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๓ แผนกหม้อแปลงติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน) , ร้อยถอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน) (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

- ๓.๑ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๑,๑๕๑,๓๘๒.๓๗ บาท

ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เลขที่ กคก.(น.) ๒๔๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๑๓๖/๒๕๖๔

อนุมัติ

ตำแหน่ง (นายชินนทร์ ดาเนนกิจ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

๑๕ พค ๒๕๖๔

ตำแหน่ง

นายสุวิทย์ กอนน

ผู้อำนวยการ กฟอ.สอยดาว

๑๕ พค ๒๕๖๔

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)