



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ ลงที่ วันที่ ๒๐ พค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - ศูนย์วิภาวดี ชั้นนาค

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๖๐๐๑๐๖๔๗๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายให้กับ นางสาววิภาวดี ชั้นนาค บ้านเลขที่ ๔/๕๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายการอ้างอิง

๑.๑ นางสาววิภาวดี ชั้นนาค บ้านเลขที่ ๔/๕๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับ นางสาววิภาวดี ชั้นนาค หมู่ที่ ๑ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๑ จากสถานีไฟฟ้าไปโรงร้อน ๒

๑.๔ สภาพภูมิประเทศและลักษณะคุณค่าแรงงาน ๒

๑.๕ เมื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไปแล้วระยะทางห่างจากหม้อแปลงจนถึงปลายสายเป็นระยะทาง ๔๕๐ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงดัน พาดสาย ๕๐ AW ระยะทาง ๗๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น, ปักเสา ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น (งบ กฟก.ทรัพย์สิน กฟก.)

๓. เงินลงทุน

๓.๑ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๒๒,๔๗๗.๓๐ บาท ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เลขที่ กคก.(น.) ๒๘๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๒๐๔/๒๕๖๔

อนุมัติ

ตำแหน่ง

(นายศักดิ์ศรี ศิลาระโน)

หน.บค.

๒๐ พค. ๒๕๖๔

ตำแหน่ง

(นายชนินทร์ ตำแหน่งกิจ)

รภก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.)

๒๐ พค. ๒๕๖๔

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)

app✓