



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - คุณพวงบุปผา ชำตัน

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๖๑๙๗๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้กับ นางพวงบุปผา ชำตัน บ้านเลขที่ ๕๖/๖๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นั้น ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ๑.๑ นางพวงบุปผา ชำตัน บ้านเลขที่ ๕๖/๖๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับ นางพวงบุปผา ชำตัน หมู่ที่ ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๔ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ๑
- ๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ๑.๕ เมื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไปแล้วระยะทางห่างจากหม้อแปลงจนถึงปลายสายเป็นระยะทาง ๕๒๐ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑ แผนกแรงต่ำ พาดสาย ๙๕ AW ระยะทาง ๖๑๐ เมตร จำนวน ๔ เส้น , ร้อยถอนสาย ๕๐ A ระยะทาง ๖๐๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น , ร้อยถอนสาย ๕๐ AW ระยะทาง ๕๔๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น , ปักเสา ๙ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น , ร้อยถอน เสา ๘ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น , ร้อยถอน เสา ๙ เมตร จำนวน ๑๖ ต้น (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๒ แผนกแรงสูง พาดสาย ๕๐ SAC ระยะทาง ๖๒๐ เมตร จำนวน ๓ เส้น , ปักเสา ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น , พาดสาย ๒๕ OHGW ระยะทาง ๖๒๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๓ แผนกหม้อแปลงติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน) (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

- ๓.๑ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๑,๒๗๕,๒๖๗.๗๓ บาท ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เลขที่ กคก.(น.) ๒๔๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๒๘๒/๒๕๖๔
อนุมัติ



ตำแหน่ง (นายชินนทร์ ดำเนินกิจ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔


ตำแหน่ง (นายศักดิ์ศรี ศิลาโรจน์)
ผบ.ค.
๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)