



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ รับที่ ๑๖ สค. ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - ศูนย์โพธิ์ขลุ่ย

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๓๐๙๘๕๕ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายให้กับ นายโพธิ์ขลุ่ย บ้านเลขที่ ๓๘/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดจันทบุรี นั้น ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ๑.๑ นายโพธิ์ขลุ่ย บ้านเลขที่ ๓๘/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับ นายโพธิ์ขลุ่ย บ้านเลขที่ ๕ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๑ จากสถานีไฟฟ้าป่งน้ำร้อน ๑
- ๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ๑.๕ เมื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไปแล้วระยะทางห่างจากหม้อแปลงจนถึงปลายสายเป็นระยะทาง ๒๐๐ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก ปักเสา ๔ เมตร จำนวน ๑ ต้น (งบ ผขฟ.ทรัพย์สิน กฟอ.)

๓. เงินลงทุน

- ๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย เป็นเงิน ๔,๘๑๑.๙๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓๓๖.๘๔ บาท รวมเป็นเงิน ๕,๑๔๘.๗๘ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๓๑๐/๒๕๖๕

อนุมัติ

ตำแหน่ง

(นายศักดิ์ศรี ศิลาโรจน์)

ผ.บ.ค.

๑๖ สค. ๒๕๖๕

ตำแหน่ง

(นายชินนทร์ ดำเนินกิจ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

๑๖ สค. ๒๕๖๕

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)