



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ _____ วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นายกำพล พวงสำเนา

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๘๙๗๑๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายให้กับ นายกำพล พวงสำเนา บ้านเลขที่ ๖๘/๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ๑.๑ นายกำพล พวงสำเนา บ้านเลขที่ ๖๘/๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับ นายกำพล พวงสำเนา บ้านเลขที่ ๖๘/๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๕ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ๑
- ๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ๑.๕ เมื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไปแล้วระยะทางห่างจากหม้อแปลงจนถึงปลายสายเป็นระยะทาง ๒๖๐ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑ แผนกแรงต่ำ พาดสาย ๕๐ AW ระยะทาง ๑,๙๘๐ เมตร (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๒ แผนกแรงต่ำ รื้อถอนเสา ๙ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๓ แผนกแรงสูง ปักเสา ๑๒ เมตร จำนวน ๑๖ ต้น (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๔ แผนกแรงสูง พาดสาย ๕๐ SAC ระยะทาง ๓๙๕๐ เมตร (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)
๒. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า

๒.๒.๑ แผนกหม้อแปลงรื้อถอน / และนำหม้อแปลงกลับมาใช้ใหม่ หม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน) และติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ - ป้องกัน) (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

- ๓.๑ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๑,๓๖๓,๘๘๘.๐๐ บาท ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เลขที่ กกค.(น.) ๒๙๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๓๐๐/๒๕๖๔

อนุมัติ

ตำแหน่ง

(นายชินนรินทร์ ดำเนินกิจ)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.
๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔

ตำแหน่ง

(นายศักดิ์ศรี ศิลาโรจน์)

หม.บค.
๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)