



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ _____ วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นายเสรี มหาสารินันท์
เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๐๐๑๐๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
ให้กับ นายเสรี มหาสารินันท์ บ้านเลขที่ ๙๙/๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นายเสรี มหาสารินันท์ บ้านเลขที่ ๙๙/๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับ นายเสรี มหาสารินันท์ หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๖ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ๑

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๑.๕ เมื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไปแล้วระยะทางห่างจากหม้อแปลงจนถึงปลายสายเป็นระยะทาง ๒๘๐ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำ พาดสาย ๕๐ AW ระยะทาง ๕๓๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น , ร้อยถอนเสา ๘ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น , ร้อย
ถอนสาย ๕๐ ACSR ระยะทาง ๖๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๒ แผนกแรงสูง พาดสาย ๕๐ SAC ระยะทาง ๓๓๐ เมตร จำนวน ๓ เส้น , พาดสาย ๕๐ ACSR ระยะทาง ๖๐ เมตร
จำนวน ๓ เส้น , ปักเสา ๑๒ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๓ แผนกหม้อแปลงติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน)
(งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

๓.๑ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๖๘๕,๔๐๓.๖๘ บาท ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เลขที่ กคก.(น.) ๒๔๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๓๓๗/๒๕๖๔

อนุมัติ

ตำแหน่ง (นายชินนทร์ ดำเนินกิจ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

๙ ก.ย. ๒๕๖๔

ตำแหน่ง

(นายศักดิ์ศรี ศิลาโรจน์)

ผ.บ.ค.

๙ ก.ย. ๒๕๖๔

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)