



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว

ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว

เลขที่

วันที่ ๒ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - คุณชัยแสง ดับทับ

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๖๒๓๘ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายให้กับ นายชัยแสง ดับทับ บ้านเลขที่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นายชัยแสง ดับทับ บ้านเลขที่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับ นายชัยแสง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๖ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ๑

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๑.๕ เมื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไปแล้วระยะทางห่างจากหม้อแปลงจนถึงสถานีไฟฟ้าเป็นระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำ พาดสาย ๕๐ AW ระยะทาง ๑,๑๙๓ เมตร จำนวน ๒ เส้น (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๒ แผนกหม้อแปลงติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน) ,
รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน) (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

๓.๑ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๓๔๐,๔๘๐.๐๓ บาท ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เลขที่ กคก.(น.) ๒๙๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๑๓๑/๒๕๖๕

อนุมัติ

ตำแหน่ง

(นายศักดิ์ศรี สีลาโรจน์)

ผจก.บค.

๒ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๕

ตำแหน่ง

(นายชนินทร์ คำเนนกิจ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

๒ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๕