



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว – นายเดชปรกรณ์ มณีพลอยเพชร

ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว

วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๒๔๒๗๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้กับ นายเดชปรกรณ์ มณีพลอยเพชร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นั้น ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ๑.๑ นายเดชปรกรณ์ มณีพลอยเพชร บ้านเลขที่ ๙๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับ นายเดชปรกรณ์ มณีพลอยเพชร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๑ จากสถานีไฟฟ้าไปนํ้าร้อน ๑
- ๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ๑.๕ เมื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไปแล้วระยะทางห่างจากหม้อแปลงจนถึงสถานีไฟฟ้าเป็นระยะทาง ๒๐.๖ กิโลเมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก พาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร , ปักเสา ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น (งบ ผขฟ.ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๒ แผนกแรงต่ำ พาดสาย ๕๐AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๕ เมตร (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๓ แผนกแรงสูง พาดสาย ๕๐ACSR จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๔ แผนกหม้อแปลง ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน) , รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน) (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

- ๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย เป็นเงิน ๑๐,๑๖๗.๘๔ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๗๑๑.๗๕ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๘๗๙.๕๙ บาท
- ๓.๒ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๔๐๕,๑๓๙.๖๙ บาท ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เลขที่ กคก.(น.) ๒๙๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๒๑๕/๒๕๖๕

อนุมัติ

ตำแหน่ง (นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๕

ตำแหน่ง

(นายศักดิ์ศรี สีลาโรจน์)

ผ.บ.ค.

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๕

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)