



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว

เลขที่

ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว

วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นางพรภินันท์ ศิริวิเชษฐกุล

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๕๓๐๐๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายให้กับ นางพรภินันท์ ศิริวิเชษฐกุล หมู่ที่ ๕ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ๑.๑ นางพรภินันท์ ศิริวิเชษฐกุล บ้านเลขที่ ๑๓๘/๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับ นางพรภินันท์ ศิริวิเชษฐกุล หมู่ที่ ๕ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๖ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ๑
- ๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ๑.๕ เมื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไปแล้วระยะทางห่างจากหม้อแปลงจนถึงสถานีไฟฟ้าเป็นระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งคอนทิวเสาชนิด BA สำหรับเสา ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด (งบ ผขฟ.ทรัพย์สิน ผขฟ.)
- ๒.๒ แผนกแรงสูง ปักเสา ๑๒ เมตร จำนวน ๕ ต้น , พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๔๐ เมตร (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๓ แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา ๑๒ เมตร จำนวน ๔ ต้น , พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๓๐ เมตร (งบ ผขฟ.สมทบ ๕๐% ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๔ แผนกหม้อแปลงภายในติดตั้งโคฟเวอร์ดรอปเอาท์พิวส์ จำนวน ๓ ชุด , ติดตั้ง Cutout bracket จำนวน ๓ ชุด ติดตั้ง Animal barrier จำนวน ๓ ชุด , ติดตั้ง ลูกถ้วย ANSI TR-๒๐๒ จำนวน ๓ ชุด (งบ ผขฟ.ทรัพย์สิน ผขฟ.)
- ๒.๕ แผนกแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสา ๘ เมตร จำนวน ๙ ต้น , รื้อถอน/นำกลับมาใช้ สาย ๕๐AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๓๕ เมตร (งบ ผขฟ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย เป็นเงิน ๑๗๑,๕๓๙.๘๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๒,๐๐๗.๗๙ บาท รวมเป็นเงิน ๑๘๓,๕๔๗.๖๐ บาท

๓.๒ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๒๖๑,๐๒๒.๖๑ บาท ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เลขที่ กคก.(น.) ๒๙๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๒๕๙/๒๕๖๕

อนุมัติ

ตำแหน่ง

(นายศักดิ์ศรี ศิลาโรจน์)

ผบ.ค.

๘ ต.ค. ๒๕๖๕

ตำแหน่ง (นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

รอง.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

๘ ต.ค. ๒๕๖๕

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)