



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว

ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นายสัมพันธ์ ทวีผล

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๕๓๔๓๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้กับ นายสัมพันธ์ ทวีผล หมู่ที่ ๙ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นายสัมพันธ์ ทวีผล บ้านเลขที่ ๗/๓๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับ นายสัมพันธ์ ทวีผล หมู่ที่ ๙ ตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๖ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ๑

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก พาดสาย ๕๐SAC จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๓๗๐ เมตร , ปักเสา ๑๒ เมตร จำนวน ๑๗ ต้น (งบ ผขฟ.สมทบ ๕๐% ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งคอนหัวเสาชนิด DE จำนวน ๑ ชุด (งบ ผขฟ.ทรัพย์สิน ผขฟ.)

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งลูกถ้วยชนิด ANSI TR-๒๐๒ จำนวน ๓ ชุด , ติดตั้ง Animal Barrier จำนวน ๓ ชุด , ติดตั้ง Cutout Bracket จำนวน ๓ ชุด , ติดตั้ง Dropout Fuse Cutout Covers จำนวน ๓ ชุด (งบ ผขฟ.ทรัพย์สิน ผขฟ.)

๒.๔ แผนกแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสา ๘ เมตร จำนวน ๔ ต้น , รื้อถอนเสา ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น (งบ ผขฟ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๕ แผนกแรงสูง ปักเสา ๑๒ เมตร จำนวน ๖ ต้น , พาดสาย ๕๐SAC จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๔๐ เมตร (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย เป็นเงิน ๓๓๒,๖๒๔.๖๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒๓,๒๘๓.๗๒ บาท รวมเป็นเงิน ๓๕๕,๙๐๘.๓๓ บาท

๓.๒ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๒๓๓,๗๗๐.๖๓ บาท ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เลขที่ กคก.(น.) ๒๙๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๒๖๑/๒๕๖๕

อนุมัติ

(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ตำแหน่ง รกค.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

(นายศักดิ์ศรี ศิลาโรจน์)

ตำแหน่ง

ผ.บ.ค.

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)