



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว
เลขที่ _____ วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นายทองอิน อินทอง

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๕๓๖๓๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายให้กับ นายทองอิน อินทอง บ้านเลขที่ ๙๙/๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ๑.๑ นายทองอิน อินทอง บ้านเลขที่ ๙๙/๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับ นายทองอิน อินทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
- ๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๕ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ๑
- ๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ๑.๕ เมื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไปแล้วระยะทางห่างจากหม้อแปลงจนถึงสถานีไฟฟ้าเป็นระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

- ๒.๑ แผนกแรงต่ำ พาดสาย ๕๐ AW ระยะทาง ๓๔๐ เมตร จำนวน ๔ เส้น , ร้อยถอนเสา ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น , ร้อยถอนเสา ๘ เมตร จำนวน ๘ ต้น (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๒ แผนกแรงสูง พาดสาย ๕๐ SAC ระยะทาง ๑,๒๕๐ เมตร จำนวน ๓ เส้น , ร้อยถอนสาย ๕๐ ACSR ระยะทาง ๑,๒๕๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น , ปักเสา ๑๒ เมตร จำนวน ๙ ต้น (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๒.๓ แผนกหม้อแปลงติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน) ร้อยถอน/นำกลับมาใช้หม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน) (งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

- ๓.๑ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๑,๐๒๙,๖๗๒.๐๓ บาท ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เลขที่ กคก.(น.) ๒๙๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๐๑๔/๒๕๖๖

อนุมัติ

ตำแหน่ง (นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

รชก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง

(นายศักดิ์ศรี ศิลาโรจน์)

หม.บค.

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๖

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)