



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว

เลขที่

ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว

วันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นางวราริธกานต์ พงสินวัฒนากร

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๒๔๘๒๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขยายเขตเพิ่มเฟสระบบจำหน่ายให้กับนางวราริธกานต์ พงสินวัฒนากร บริเวณสวนผลไม้ หมู่ ๒ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นางวราริธกานต์ พงสินวัฒนากร บ้านเลขที่ ๖/๑ หมู่ ๒ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับ สวนผลไม้ หมู่ ๒ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๔ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ๒

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๑.๕ เมื่อขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ๓ เฟส ๔ สาย แล้วจะมีระยะห่างจากหม้อแปลงเป็นระยะทาง ๔๐๐ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำ พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๔๒๐ เมตร (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๒ แผนกหม้อแปลง รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง, ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๓ แผนกแรงสูง พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๔๔๐ เมตร (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

๓.๑ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๓๕๐,๒๑๙.๐๐ บาท

ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เลขที่ กคก.(น) ๒๙๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่าย ประเมินการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.)๒๓๙/๒๕๖๖

อนุมัติ

(นายเศกสรรค์ เรืองศิริ)

ตำแหน่ง รองก.ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

๑๐ ต.ค. ๕๕๖๖

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)

(นายศักดิ์ศรี ศิลาโรจน์)

ผบ.บค.

๑๐ ต.ค. ๕๕๖๖