



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นายทวัตร ผือกพันธ์

ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๔๗๓๐๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขยายเขตเพิ่มเฟสระบบจำหน่ายแรงต่ำให้กับนายทวัตร ผือกพันธ์ บริเวณบ้านเลขที่ ๙๖ หมู่ ๕ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นายทวัตร ผือกพันธ์ บ้านเลขที่ ๙๖ หมู่ ๕ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตเพิ่มเฟสระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟให้กับ บ้านเลขที่ ๙๖ หมู่ ๕ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๕ จากสถานีไฟฟ้าสอยดาว

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๑.๕ เมื่อขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำแล้วจะมีระยะห่างจากหม้อแปลงเป็นระยะทาง ๘๐๐ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำ ปักเสาขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น, รื้อถอนเสาขนาด ๘ เมตร จำนวน ๒๑ ต้น พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๕๐๐ เมตร, พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๒ แผนกหม้อแปลง ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๓ แผนกแรงสูง ปักเสาขนาด ๑๒.๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น, ปักเสาขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒๓ ต้น พาดสาย ๕๐SAC จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๖๖๐ เมตร (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

๓.๑ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๑,๒๒๙,๓๕๔.๐๐ บาท

ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เลขที่ กคก.(น) ๒๙๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่าย ประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.)๒๕๑/๒๕๖๖

อนุมัติ

(นายเศกสรรค์ เรืองศิริ)

ร.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.
ตำแหน่ง

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖
(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)

ตำแหน่ง

(นายศักดิ์ศรี สีลาโรจน์)

หน.บค.

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖