



81

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว

ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว

เลขที่

วันที่

๗ พ.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟอ.สอยดาว - นายพลวัฒน์ วรรณศรีเรื่องชัย

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๓๖๖๓๖๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้กับ
สวนผลไม้ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น
ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นายพลวัฒน์ วรรณศรี เลขที่ ๕๙/๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายให้กับ สวนผลไม้ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๕ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ๑ ระยะทางจากสถานีประมาณ ๓๐ กม.

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๑.๕ ระยะทางที่ขยายเขตห่างจากหม้อแปลง ๔๑๕ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำพาดสาย ๕๐ AW จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๘๓๐ เมตร (เพิ่มเฟส)

(กฟภ. ลงทุน ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๒ แผนกหม้อแปลงร้อยถอนหม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA ๑ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง)

ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ KVA ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง)

(กฟภ. ลงทุน ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

๓.๑ กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๓๗๙,๔๐๗.๐๐ บาท

ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เลขที่ กคก.(น) ๒๙๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๓๑๗/๒๕๖๖

อนุมัติ

(นายเศกสรรค์ เรืองศิริ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง

(นายศักดิ์ศรี ศิลาโรจน์)

ผ.บ.ค.

๗ พ.ย. ๒๕๖๖