



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว

ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว

เลขที่

วันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.สอยดาว - นายธีรฤดี เอี่ยมพิทักษ์สกุล

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๖๗๙๙๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับนายธีรฤดี เอี่ยมพิทักษ์สกุล บริเวณ บ้านเลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นายธีรฤดี เอี่ยมพิทักษ์สกุล บริเวณ บ้านเลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๒ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านเลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๕ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน๒

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๑.๕ เมื่อขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำแล้วปลายสายจะห่างจากหม้อแปลงเป็นระยะทาง ๔๐๐ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำ ปักเสา ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๗ ต้น, พาดสาย ๙๕AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๔๐ เมตร (งบ กฟภ. ทรัพย์สิน กฟภ.), ปักเสา ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น, พาดสาย ๙๕AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๐๐ เมตร (งบ ผชพ.สมทบ๕๐% ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย เป็นเงิน ๒๖,๐๗๓.๙๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๘๒๕.๑๘ บาท รวมเป็นเงิน ๒๗,๘๙๙.๑๗ บาท

๓.๒ กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน ๑๑๕,๒๒๘.๐๐ บาท

ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เลขที่ กคก.(น)๒๙๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่าย ประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ที่ สอด.(บค.)๓๑๓/๒๕๖๖

อนุมัติ

(นายเศกสรรค์ เรืองศิริ)

ตำแหน่ง

(นายศักดิ์ศรี ศิลาโรจน์)

ผ.บ.ค.

๙ พ.ย. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

๙ พ.ย. ๒๕๖๖

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)