



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว

ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว

เลขที่

วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟอ.สอยดาว - นายอนุชา ศิริรัตน์

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๔๔๙๑๖๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้กับ สวนผลไม้ หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น
ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นายอนุชา ศิริรัตน์ เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๒ ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายให้กับ สวนผลไม้ หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๑๐ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ๑ ระยะห่างจากสถานีประมาณ ๘ กม.

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๑.๕ ระยะทางที่ขยายเขตห่างจากหม้อแปลง ๕๖๐ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำพาดสาย ๙๕ AW ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร จำนวน ๔ เส้น (เพิ่มเฟส), ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๘ ต้น, ร้อยถนนสาย ๕๐ AW ระยะทาง ๗๘๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น, ร้อยถนนสาย ๕๐ A ระยะทาง ๗๘๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น, ร้อยถนนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น (กฟภ. ลงทุน ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๒ แผนกหม้อแปลงร้อยถนนหม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA ๑ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง) (นำกลับมาใช้ใหม่), ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๕๐ KVA ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง) (กฟภ. ลงทุน ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๗๔๗,๑๙๐.๐๐ บาท

ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เชนที่ กกค.(น) ๒๙๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต, แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๑๗๗/๒๕๖๗

อนุมัติ

(นายเศกสรรค์ เรืองศิริ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

๙ ก.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง

(นายศักดิ์ศรี ศิลาโรจน์)

ผ.บ.ค.

๙ ก.ค. ๒๕๖๗