



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟอ.สอยดาว - นางสาวเรไร หอมเอนก

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว

วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗

ตาม คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๔๔๐๗๘๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ บ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๑ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น
ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นางสาวเรไร หอมเอนก เลขที่ ๒ หมู่ ๗ ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๑.๒ ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ บ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๑ ตำบลหนองตาคง
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟรับกระแสไฟฟ้าจากวงจรที่ ๑ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ๒

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๑.๕ ระยะทางที่ขยายเขตห่างจากหม้อแปลง ๕๐๐ เมตร -

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำ พาดสายหุ้มฉนวน ๔๕ AW จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๔๐ เมตร

(งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๒ แผนกหม้อแปลง รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด ๕๐ เควีเอ ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ

(งบ กฟภ.ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

กฟภ. ลงทุน เป็นเงิน ๓๖๕,๖๓๐.๐๐ บาท

ภาษี ๗% เป็นเงิน - บาท รวมเป็นเงิน - บาท

ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เลขที่ กคก.(น) ๒๔๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่าย
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๑๘๐/๒๕๖๗

อนุมัติ

ตำแหน่ง

(นายศักดิ์ศรี ศิลาโรจน์)

ผ.บ.ค.

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗

(นายเสกสรรค์ เรืองศิริ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗

(หมายเหตุ :รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)