



๐ ๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.สอยดาว

ถึง ผจก.กฟอ.สอยดาว

เลขที่

วันที่

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟอ.สอยดาว - นายบุญเลิศ แซ่มลั่น

เรียน ผจก.กฟอ.สอยดาว

ตาม คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๔๕๕๕๑๓ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้กับ สวนผลไม้ หมู่ที่ ๔ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น

ผบค.กฟอ.สอยดาว ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ นายบุญเลิศ แซ่มลั่น เลขที่ ๔๔/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๒ ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายให้กับ สวนผลไม้ หมู่ที่ ๔ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑.๓ สถานที่ใช้ไฟฟ้าจากวงจรที่ ๖ จากสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน ๑ ระยะห่างจากสถานีประมาณ ๒๖ กม.

๑.๔ สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๑.๕ ระยะทางที่ขยายเขตห่างจากหม้อแปลง ๖๐๐ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำพาดสาย ๙๕ AW ระยะทาง ๑,๒๘๑ เมตร จำนวน ๔ เส้น (เพิ่มเฟส) , ร้อยถอนสาย ๕๐ A

ระยะทาง ๑,๒๖๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น , ร้อยถอนสาย ๕๐ AW ระยะทาง ๑,๒๖๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น ร้อยถอนเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๔ ต้น (กฟภ. ลงทุน ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๒ แผนกหม้อแปลงร้อยถอนหม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA ๑ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง) ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง) (กฟภ. ลงทุน ทรัพย์สิน กฟภ.)

๒.๓ แผนกแรงสูงปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๔ ต้น , พาดสาย ๕๐ SAC ระยะทาง ๔๗๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น (กฟภ. ลงทุน ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. เงินลงทุน

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๑,๐๔๙,๐๔๑.๐๐ บาท

ตามระเบียบหลักเกณฑ์ เลขที่ กคก.(น) ๒๙๒/๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขยายเขต , แผนผังการก่อสร้างระบบจำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ สอด.(บค.) ๒๐๑/๒๕๖๗

อนุมัติ

(นายเศกสรรค์ เรืองศิริ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สอด.

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง

(นายศักดิ์ศรี ศิลาโรจน์)

ผบ.บค.

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๗

(หมายเหตุ :รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)