



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - ซอยเทศบาล ๔๒/๔
อ้างถึง

เรียน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.

ตาม หนังสือฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ เทศบาลเมืองบ้านฉาง เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ซอยเทศบาล ๔๒/๔ เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ราษฎร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๒ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้าฯ
ประมาณ ๒ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๒. ร้อยถอนหม้อแปลง

- [] ร้อยถอนเสา คอร..... -..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- [] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟสจำนวน..... เครื่อง
- []

๓. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอร..... -..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- []

๔. ร้อยถอนแรงต่ำ

- [] ร้อยถอนเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] ร้อยถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] ร้อยถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๕. แรงต่ำภายนอก

- [/] ปักเสา คอร..... ๔.๐๐..... เมตร จำนวน..... ๑๓..... ต้น
- [/] พาดสาย..... ๕๐ AW..... ต.มม. จำนวน..... ๑.๒..... เส้น ระยะทาง..... ๓๘๕, ๔๐..... ม.
- [] พาดสายเพิ่มเฟส..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๖. ไฟฟ้าสาธารณะ

- [] ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [/] พาดสาย..... ๕๐ AW..... ต.มม. จำนวน..... ๑..... เส้น ระยะทาง..... ๔๒๕..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.

เงินลงทุน (บาท)...ชอยเทศบาล ๔๒/๔

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก ๕๐ %	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	๙๕,๘๔๓.๐๐
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	๕๓,๕๔๗.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๔๙,๓๙๐.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๐,๔๕๗.๓๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๕๙,๘๔๗.๓๐

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๑๕๙,๘๔๗.๓๐ บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๕
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๖ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดแผนผัง และ ประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./๑๘๗

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นายสำรอง สุขสว่าง)

ตำแหน่ง ชจก.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

ลงชื่อ

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน...)

F4962025009300003 คจ ๒๐๑๕๘
159,847.30 บาท
สมชาย