



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท เอส แอนด์ อี โรเทท จำกัด
อ้างถึง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๔๗๔๖๘๖ ลว. ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย นั้น
ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอส แอนด์ อี โรเทท จำกัด เลขที่ ๑๓๗/๓ หมู่ที่ ๕ ถนน
ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ซ่องเครื่องจักร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๑๐.๐๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปักเสา คอ.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๙.....ต้น
- [] พาดสาย.....๒๕ OHGW., ๕๐ SAC ต.มม. จำนวน.....๑, ๓.....เส้น ระยะทาง.....๒๕๕.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

๓. แรงสูงภายใน

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] BA ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

๗. [] รื้อถอนเสา คอ.....๘.๐๐.....เมตร จำนวน.....๕.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๘. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.


เงินลงทุน (บาท) บริษัท เอส แอนด์ อี โรเทท จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก ๕๐ %	-	๑๓๕,๖๙๑	๑๓๕,๖๙๒
แรงสูงภายใน	-	-	๑๒,๘๘๓.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	๔,๘๕๘.๐๐
แรงต่ำภายนอก	-	-	๗,๕๖๖.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๖๗,๙๙๙.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๑,๗๕๙.๙๓
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๗๙,๗๕๘.๙๓

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๑๗๙,๗๕๘.๙๓ บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทเก้าสิบสามสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ
- ๒, ๘ เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๓ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ  (นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน.)
...../...../.....

ที่ บฉ.-บค./๒๕๐.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ  (นายจิรศักดิ์ พรานนทสริตย์.....)
ตำแหน่ง ชก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

...../...../.....

F496025811250002 คจ. ๒๕ เม ๕๘
182968-93 มย
