



ก.พ. ๒๕๕๙

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Provincial Electricity Authority

จากผนค.กฟอ.บ้านฉาง..... ถึงผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่..... วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘.....
เรื่องขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง – ประชุมมิตร ชอย ๑๓/๑.....
อ้างถึง.....

เรียน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม -แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผนค.กฟอ.บ้านฉางได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟเทศบาลตำบลบ้านฉาง..... เลขที่.....
หมู่ที่ ๔ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟประชุมมิตร ชอย ๑๓/๑..... เลขที่.....
หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ ราษฎร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้าฯ
ประมาณ ๑๕ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. ร้อยถอนหม้อแปลง

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- ✓ [] ร้อยถอนหม้อแปลง ขนาด.....๑๐๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- []

๓. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปีกเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- ✓ [] ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด.....๑๖๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- []

๔. ร้อยถอนแรงต่ำ

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- ✓ [] ร้อยถอนสาย.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน.....๓.....เส้น ระยะทาง.....๑๐๐.....ม.
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๕. แรงต่ำภายนอก

- ✓ [] ปีกเสา คอร.....๙.....เมตร จำนวน.....๑๕.....ต้น
- ✓ [] พาดสาย.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน.....๔.....เส้น ระยะทาง.....๒๑๐.....ม.
- ✓ [] พาดสาย.....๙๕ AW.....ต.มม. จำนวน.....๓.....เส้น ระยะทาง.....๑๖๕.....ม.
- []

๖. ไฟฟ้าสาธารณะ

- [] ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- ✓ [] พาดสาย.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น ระยะทาง.....๘๙๐.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

เงินลงทุน (บาท) ประชุมมิตร ซอย ๑๓/๑

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก ๕๐ %	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	๔,๓๑๑.๐๐
หม้อแปลงภายนอก	-	-	๘๖,๓๐๓.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	๖๓๒.๐๐
แรงต่ำภายนอก	-	-	๒๐๙,๒๘๕.๐๐
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	๙๘,๕๑๑.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	๖,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๔๐๕,๐๔๒.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒๘,๓๕๒.๙๔
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๓๓,๓๙๔.๙๔

หมายเหตุ : สำหรับค่าใช้จ่ายแผนกหม้อแปลง ราคาตามประมาณเท่ากับ ๒๒๐,๓๐๓.๐๐ บาท เนื่องจากมีการ
 สับเปลี่ยนหม้อแปลง จากขนาด ๑๐๐ เควีเอ เป็น ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จึงนำราคาหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ หัก
 ออกจากค่าใช้จ่ายแผนกหม้อแปลง (๒๒๐,๓๐๓ - ๑๓๔,๐๐๐ = ๘๖,๓๐๓ บาท) (ตามระเบียบหม้อแปลง ปี ๒๕๕๗
 หน้าที่ ๓๔)

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๔๓๓,๓๙๔.๙๔.....บาท
(สี่แสนสามหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบสี่สตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๒, ๓, ๔, ๕ เป็นทรัพย์สินของ.....กฟผ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๖ เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดแผนผัง และ ประมวลการมาเพื่อประกอบ
การพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./ ๑๖๖

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นายจิรศักดิ์ พรานนทีสถิตย์)

ตำแหน่ง ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

ลงชื่อ.....

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน)

F4915259224001 09.24 Mr 59

424, 242. 96 207

[Handwritten signature]