



ก.พ. ๒๕๕๙

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท เอก-ชัย ดีสทิวิวชั่น ซิสเทม จำกัด (มหาชน)
อ้างถึง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๕๐๓๘๕๙ ลว. ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอก-ชัย ดีสทิวิวชั่น ซิสเทม จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๘๓
หมู่ที่ ถนน นวนินทร์ ตำบล นวลจันทร์ อำเภอ บึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ หน้าโครงการรวมสุข.๑๔ เลขที่ หมู่ที่ ๖ ถนน
ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ ห้างสรรพสินค้า
รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๔ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า
บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ประมาณ ๗ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ ๘๐ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก ๕๐%

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. ร้อยถอนแรงสูง

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายนอก

- ☒ ปักเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๔. แรงสูงภายใน

- ☒ ปักเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- ☒ พาดสาย.....๕๐ SAC.....ต.มม. จำนวน.....๓.....เส้น ระยะทาง.....๑๕.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๕. ร้อยถอนหม้อแปลงภายใน

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๖. หม้อแปลงภายใน

- [] ปักเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

เงินลงทุน (บาท) บริษัท เอก-ชัย ดีสทิวิวชั่น ซิสเทม จำกัด (มหาชน) หน้าโครงการรวม ๑๔

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก	-	-	๒๑,๑๖๕.๐๐
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	๔๗,๗๓๑.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายใน	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	๕๕,๒๑๕.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน			๑๓๔,๑๑๐.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๙,๓๘๗.๗๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๔๓,๔๙๗.๗๐

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๓,๔๙๗.๗๐ บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๓
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๔, ๖ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./๐๒๒

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นายจิรศักดิ์ พรานนทส์ถิตย...)

ตำแหน่ง ชก.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

ลงชื่อ

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน)

F 49/52590225 ๐๐2 ๑๖ 25 มี 59

143,497.70 บาท