บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง – บริษัท จี. โมเสส แอสโซซิเอท จำกัด
อ้างถึง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๕๐๙๐๒๖ ลว. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน หผ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท จี. โมเสส แอสโซซิเอท จำกัด เลขที่ ๗๙/๘๔ หมู่ที่ ๑ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง.

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ซอยเทศบาล ๑๑ เลขที่ หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง.

ขอใช้ไฟเพื่อ ก่อสร้างโรงงาน รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ ประมาณ ๑๒ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑ .....

๔.๑ .....

๔.๑ .....

๔.๑ .....

วิธีการดำเนินการ

๑. <u>รื้อถอนแรงสูง</u>

[ ] รื้อถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น

[ ] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

[ ] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

[ ] .....

๒. <u>แรงสูงภายนอก</u>

[ ] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น

[ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

[ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

[ ] .....

๓. <u>แรงสูงภายใน</u>

[ ] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น

[ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

[ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

[✓] ชุด DE/AL ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด.....

๔. <u>รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก</u>

[ ] รื้อถอนเสา คอร.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด

[ ] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง

[ ] .....

๕. <u>รื้อถอนแรงต่ำ</u>

[ ] รื้อถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น

[ ] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

[ ] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

[ ] .....

๖. <u>แรงต่ำภายนอก</u>

[ ] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น

[ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

[ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

[ ] .....

เงินลงทุน (บาท) บริษัท จี. โมเสส แอสโซซิเอท จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	๑๒,๘๐๔.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก		-	-
ค่าสมทบ	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๓๙,๘๐๔.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒,๗๘๖.๒๘
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๒,๕๙๐.๒๘

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๔๒,๕๙๐.๒๘ บาท (สี่หมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ - เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์ตามข้อ ๓ เป็นทรัพย์สินของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน)
...../...../.....

ที่ บฉ.-บค./ ๐๐๓๘

อนุมัติ – ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....
(นายจีรศักดิ์ พรานนท์สถิตย์)
ตำแหน่ง ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง
๒๔ ก.พ. ๒๕๕๘

F49152590229000J ค7. 29 พ.ค 59
45,800.28 บาท