



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผนค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก. กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - นายนิทัศน์ เปียปาน
อ้างถึง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๓๘๙๑๔๒ ลว. ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องฯ...แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผนค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้:-

รายละเอียด

- สถานที่ ข้างวงเวียนพลา หมู่ ๒ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
- รับไฟจากหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ เค.วี.เอ. สายที่พาดอยู่ ๕๐ ม.ม.
- จากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลง ๓๕๐ ม. ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ๓๖๕ ม.

วิธีการดำเนินการ

- รื้อถอนเสา คอร. ๘.๙ เมตร จำนวน ๑.๑ ต้น
- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- เพิ่มเฟสสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- เมนชายคา ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.

เงินลงทุน

- งบผู้ใช้ไฟ ๖,๙๔๐.๐๒ บาท (หกพันเก้าร้อยสี่สิบบาทสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./ ๐๐๒๖
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ
(นายสำรอง สุขสว่าง)

ตำแหน่ง ชก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

ลงชื่อ
(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน)

F199825501020003 ค ๒ ๒ ม ๕ ๘
๐,๙๔๐.๐๒ บาท
Handwritten signature