



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท ลักกี้ แพลนนิ่ง จำกัด
อ้างถึง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๕๓๘๑๐๗ ลว. ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ลักกี้ แพลนนิ่ง จำกัด เลขที่ ๕๒๘/๙
หมู่ที่ ถนน ตำบล อําเภอกุด อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่
หมู่ที่ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ก่อสร้าง รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า ระยอง ๒ ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๑๘ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยถอนแรงสูง

- [] ร้อยถอนเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก

- [] ปักเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน

- [] ปักเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] BA ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๔. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยถอนเสา คอรั.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอรั.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๖. ร้อยถอนแรงต่ำ

- [] ร้อยถอนเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []


เงินลงทุน (บาท) บริษัท ลักดี แพลนนิ่ง จำกัด

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	๑๓,๐๓๗.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	-
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๕,๐๓๗.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๑,๐๕๒.๕๙
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๖,๐๘๙.๕๙


เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๑๖,๐๘๙.๕๙ บาท
(หนึ่งหมื่นหกพันแปดสิบเก้าบาทห้าสิบบ้างสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ ๒ เป็น
ทรัพย์สินของ กฟผ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๓ เป็นทรัพย์สินของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./ ๑๒๕
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ 
(นายจิรศักดิ์ พรานนตส์ถิตย์)

ตำแหน่ง ชก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟผ.บ้านฉาง
๙ มิ.ย. ๒๕๕๙

ลงชื่อ 
(นายพิศักดิ์ บุญกรมย์อัญชัน)

149/1525906/15000/ คท. 15 เม 59
13,949.59 บาท
