



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท แร่เพชร คอร์ปอเรชั่น กรีน จำกัด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทรพลา)
อ้างถึง คำร้อง เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๓๙๖๐๓.ฉว. ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท แร่เพชร คอร์ปอเรชั่น กรีน จำกัด เลขที่ ๘๘/๑๑๒
หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล สวมเรือน อำเภอ บางปะอิน
จังหวัด อโยธยา

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทรพลา เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทรพลา รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๒๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

- ๔.๑
- ๔.๑
- ๔.๑
- ๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รีดถอนแรงสูง

- [] รีดถอนเสา คอรั..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] รีดถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] รีดถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปักเสา คอรั..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน

- ☒ ปักเสา คอรั..... ๑๒.๐๐..... เมตร จำนวน..... ๑..... ต้น
- ☒ พาดสาย ๕๐ SAC, ๒๕ OHGW..... ต.มม. จำนวน..... ๒, ๑..... เส้น ระยะทาง..... ๒๕..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๔. รีดถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รีดถอนเสา คอรั..... เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- [] รีดถอนหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายใน

- [] ปักเสา คอรั..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... ๓๐ (ผู้ใช้ไฟฟ้าหาเอง)..... เค.วี.เอ. ระบบ..... ๑..... เฟส จำนวน..... ๑..... เครื่อง
- ☒ อุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงแบบแขวน ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๖. รีดถอนแรงต่ำ

- [] รีดถอนเสา คอรั..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] รีดถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] รีดถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอรั..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.

เงินลงทุน (บาท) บริษัท แร่เพชร คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทรพลา)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก ๕๐ %	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	๔๐,๒๔๙.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	๓๑,๑๙๘.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๗๔,๔๔๗.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๕,๒๑๑.๒๙
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๗๙,๖๕๘.๒๙

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๗๙,๖๕๘.๒๙ บาท
(เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ ๗
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๓, ๕ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./๑๐๗

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นายจิรศักดิ์ พรานนท์สถิตย์)

ตำแหน่ง ชก.(ท.)ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

๙ มิ.ย. ๒๕๕๙

ลงชื่อ

(นายพิศักดิ์ บุญภักย์อัญชัน)

F41/525706/50002 ๑๙. 16๕๕59

๙๙,๖๕๘.๒๙ กก

Signature