



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท เอก-ชัย ดีสทิวิวชั่น ซิสเทม จำกัด
อ้างถึง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๕๖๐๓๐๒ ลว. ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้อง ฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอก-ชัย ดีสทิวิวชั่น ซิสเทม จำกัด เลขที่ ๒๘๓
ถนน นวรินทร์ ตำบล นวลจันทร์ อำเภอ บึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ตลาดสดสระแก้ว เลขที่ หมู่ที่ ๓ ถนน ตำบล สำนักท้อน
บ้านฉาง จังหวัด ระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ ห้างสรรพสินค้า รับไฟ
แรงสูง ๓ เฟส ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง
มาจ่ายไฟฟ้า ประมาณ ๒๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
ประมาณ ๕๐ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑

๔.๑

๔.๑

๔.๑

รายการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก ๕๐%

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. ร้อยกรองแรงสูง

- [] ร้อยกรองเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายนอก

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๔. แรงสูงภายใน

- ☒ ปักเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๕. ร้อยกรองหม้อแปลงภายใน

- [] ร้อยกรองเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ร้อยกรองหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๖. หม้อแปลงภายใน

- [] ปักเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

เงินลงทุน (บาท) บริษัท เอก-ชัย ดีสทิวิวชั่น ซิสเทม จำกัด (มหาชน) ตลาดสดสระแก้ว

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	๒๖,๓๙๓.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายใน	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	๒๐๗,๕๔๒.๐๐
อุปกรณ์	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน			๒๓๓,๙๓๕.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๗,๐๗๕.๔๕
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๕๑,๐๑๐.๔๕

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๑,๐๑๐.๔๕ บาท
(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ เป็น
ทรัพย์สินของ กฟผ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๕, ๖ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ
(นายพิศักดิ์ บุญภรณ์ชัย)

ที่ บค./๐๑๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ
(นายจิรศักดิ์ พรานนท์สถิตย์)

ตำแหน่ง ชก. (ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

๑๔ ๓๗

๒๕๖๖/๒๕๖๗/๐๖๐๐/๖

๑๔ ๕๗