



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท ธนาธิวัตร จำกัด
อ้างถึง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๕๒๗๓๘ ลว. ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ธนาธิวัตร จำกัด เลขที่ ๒๓๙
หมู่ที่ ถนน ตำบล ทางเกวียน อำเภอ แกลง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่
หมู่ที่ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ สำนักงาน รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๑๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่ อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รีดถอนแรงสูง

- [] รีดถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รีดถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รีดถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก

- ☒ ปักเสา คอ.....๑๔.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- ☒ ชุด BAVAL ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๔. รีดถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รีดถอนเสา คอ.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] รีดถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๕. รีดถอนแรงต่ำ

- [] รีดถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รีดถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รีดถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๖. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท ธนาธิวัฒน์ จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก	-	-	๒๑,๙๑๒.๐๐
แรงสูงภายใน	-	-	๑๓,๔๕๕.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๖๒,๓๖๗.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๔,๓๖๕.๖๙
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๖๖,๗๓๒.๖๙

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๖๖,๗๓๒.๖๙ บาท
(หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทหกสิบเก้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ ๒ เป็น
ทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๓ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./ ๑๕๐.....
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....
(นายจิรศักดิ์ พรานนท์สถิตย์)

ลงชื่อ.....
(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน)

ตำแหน่ง ขก. (ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

F 491525708/50001 ด. 15 ก. 59
๖๔,๕๙๒.๖๙ มท
[Signature]