



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.ภพอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.ภพอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขยายเขต ภพอ.บ้านฉาง - หจก.บุญญาภรณ์ คอนสตรัคชั่น
อ้างถึง คำร้อง เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๘๒๖๘๒ ลว. ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.ภพอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.

ตาม คำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.ภพอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ หจก.บุญญาภรณ์ คอนสตรัคชั่น เลขที่ ๑๘๐/๖
หมู่ที่ ๗ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนสายพยุห - พลา) เลขที่
หมู่ที่ ๕, ๖ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟทาง รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๑๕ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

การดำเนินการ

๑. ร้อยกรองแรงสูง

- [] ร้อยกรองเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๔. ร้อยกรองหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยกรองเสา คอ.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ร้อยกรองหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายใน

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- [] อุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง แบบแขวน ๑ เฟส จำนวน ๒ ชุด.....

๖. ร้อยกรองแรงต่ำ

- [] ร้อยกรองเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

เงินลงทุน (บาท).....หลัก,บุญญากาญจน์ คอนสตรัคชั่น (ไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายพยุหะ - พลา)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	๖๑,๑๖๓.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	-
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๖,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๖๗,๑๖๓.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๔,๗๐๑.๔๑
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๗๑,๘๖๔.๔๑

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๗๑,๘๖๔.๔๑.....บาท
 (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....เป็น
 ทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๕.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
 พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./.....๒๑๖.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(.....นายจิรศักดิ์ พรานนทีสถิตย์.....)

ตำแหน่ง ขก.ก.ก. ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

ลงชื่อ.....

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน)

F4915259/0130001 ๑๗. 13 ๓๐๑ 59

11,864.41 บาท

