



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
 เลขที่ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
 เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท เสรีการโยธา จำกัด
 อ้างถึง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๕๗๒๙๔๔ ลว. ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
 นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด เลขที่ ๑๑
 หมู่ที่ ถนน ตำบล บางจาก อำเภอ พระโขนง
 จังหวัด กรุงเทพฯ ฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่
 หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง
 จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ศูนย์ฝึกซ้อมเรือพาย รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
 ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
 ระยะเวลา ๒๕ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
 รวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
 ๔.๑
 ๔.๑
 ๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยถอนแรงสูง

- [] ร้อยถอนเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] ร้อยถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] ร้อยถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก

- [] ปีกเสา คอ..... ๑๒.๐๐..... เมตร จำนวน..... ๑..... ต้น
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] BC จำนวน ๑ ชุด.....

๓. แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอ..... ๑๒.๐๐..... เมตร จำนวน..... ๑..... ต้น
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๔. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยถอนเสา คอ..... เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- [] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปีกเสา คอ..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- []

๖. ร้อยถอนแรงต่ำ

- [] ร้อยถอนเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] ร้อยถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] ร้อยถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท เสรีการโยธา จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก	-	-	๑๓,๐๑๒.๐๐
แรงสูงภายใน	-	-	๘๒,๘๔๘.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	๑๓๑,๕๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๒๒๙,๓๖๐.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๖,๐๕๕.๒๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๔๕,๔๑๕.๒๐

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๒๔๕,๔๑๕.๒๐ บาท
 สองแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ ๒ เป็น
 ทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๓ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
 จารณาด้วยแล้ว

บอ. - บค. / ๐๑๙๗

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นายจิรศักดิ์ พรานนทสฤติย์)

ตำแหน่ง: ชก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

ลงชื่อ

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน)

๕๑/๖๐๕๗/๐/๒๐๐๐/ ด ๑. ๒๓๑ ๕๑

๔๔,๔๑๕.๒๐ บาท