



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - เทศบาลตำบลบ้านฉาง
อ้างอิง หนังสือ ที่ รย.๕๓๗๐๔/๑๘๕๓. สว. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบค.

ตามหนังสือ ก.แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นี้ ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ เทศบาลตำบลบ้านฉาง เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ไฟฟ้าสาธารณะ (ตรงข้ามกับ บริษัท ABB) เลขที่
หมู่ที่ ๖ ถนน สุขุมวิท ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟสาธารณะ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๑๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

การดำเนินการ

๑. ร้อยกรองแรงสูง

- [] ร้อยกรองเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๔. ร้อยกรองหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยกรองเสา คอ.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ร้อยกรองหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายใน

- [] ปักเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๕๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- [] อุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงแบบแขวน.....๓.....เฟส จำนวน.....๒.....ชุด

๖. ร้อยกรองแรงต่ำ

- [] ร้อยกรองเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

บิลลงทุน (บาท)เทศบาลตำบลบ้านฉาง (ไฟฟ้าสาธารณะ ตรงข้ามกับบริษัท ABB จำกัด)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
ซื้ออุปกรณ์แรงส่งภายนอก	-	-	๓,๗๖๖.๐๐
แรงส่งภายใน	-	-	-
ซื้ออุปกรณ์แปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	๑๗๘,๔๙๙.๐๐
ซื้ออุปกรณ์แรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่ารถบรรทุก	-	-	-
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๘๗,๒๖๕.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๓,๑๐๘.๕๕
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๐๐,๓๗๓.๕๕

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๓๗๓.๕๕ บาท
 กองแผนส่วนร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ
 เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๕ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ นส.บค./ ๑๘๐

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นายจิรศักดิ์ พรานนท์สถิตย์)

นายกเทศมนตรี (ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

ลงชื่อ

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน)

F 4915257/0030001 ๑๒ ๓ ๗๐๕๗