



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท ระยอง กรีนวัลเล่ คันทรีคลับ จำกัด
อ้างถึง คำร้องฯ :- ๑๒๐๐๐๐๕๘๔๔๓๐ สว. ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
กับ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ระยอง กรีนวัลเล่ คันทรีคลับ จำกัด เลขที่ ๓/๑๐
หมู่ที่ ถนน ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่ ๑/๕
หมู่ที่ ถนน ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ อาคารคลังเข้าที่ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระยะ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๒๕ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โดยประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยถอนแรงสูง

- [] ร้อยถอนเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] ร้อยถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] ร้อยถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก

- [] ปักเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน

- [] ปักเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] ชุด BA/AL ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด.....

๔. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยถอนเสา คอ..... เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- [] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอ..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- []

๖. ร้อยถอนแรงต่ำ

- [] ร้อยถอนเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] ร้อยถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] ร้อยถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.

เงินลงทุน (บาท) บริษัท ระยอง กรีนวัลเล่ คันทรีคลับ จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงส่งภายนอก	-	-	-
แรงส่งภายใน	-	-	๑๒,๙๐๓.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
วัสดุสมทบ	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุรื้อถอนแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๖๔,๙๐๓.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๔,๕๔๓.๒๑
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๖๙,๔๔๖.๒๑

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๖๙,๔๔๖.๒๑ บาท
 (นอกเหนือจากเงินที่ร้อยละสิบหกของหนี้สินเอ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ เป็น
 ทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๓ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
 อนุมัติโดยแล้ว

ที่ ๒๒๔

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นายจิรศักดิ์ พรานนท์สถิตย์)

ตำแหน่ง (ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

ลงชื่อ

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน)

F ๕๙/๕๒๕๙/๑๑๑๑๑ ๑๑. / เม ๕๙

๗๕ ๖๕๖. ๒๑

๗๕ ๖๕๖. ๒๑