



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๐๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง – บริษัท เค.เอ็น.วี. อินเตอร์เทรด จำกัด
อ้างถึง คำร้อง เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๙๘๗๔๘ ลว. ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.

ตาม คำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เค.เอ็น.วี. อินเตอร์เทรด จำกัด เลขที่ ๔๑/๓๒๐
หมู่ที่ ถนน ตำบล นวลจันทร์ อำเภอ บึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ไฟฟ้าสาธารณะ (คลองบางไผ่ – ศาลาแดง) เลขที่
หมู่ที่ ๔ ถนน ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟทาง รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๒๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยกรองแรงสูง

- [] ร้อยกรองเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก

- [] ปีกเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๔. ร้อยกรองหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยกรองเสา คอรั.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ร้อยกรองหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายใน

- [] ปีกเสา คอรั.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [x] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- [x] อุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง แบบแขวน ๑ เฟส จำนวน ๒ ชุด

๖. ร้อยกรองแรงต่ำ

- [] ร้อยกรองเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

เงินลงทุน (บาท) บริษัท เค.เอ็น.วี. อินเตอร์เทรต จำกัด (ไฟฟ้าสาธารณะ ถนนคลองบางไผ่-ศาลาแดง)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	๓๐,๖๙๙.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	-
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๓๓,๖๙๙.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒,๓๕๘.๙๓
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๖,๐๕๗.๙๓

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๓๖,๐๕๗.๙๓ บาท
(สามหมื่นหกพันห้าสิบลบาทเก้าสิบสามสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ เป็น
ทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๕ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บอ.-บค./ ๒๕๖

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(.....นายจิรศักดิ์ พรานนทีสถิตย์.....)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

ลงชื่อ

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน)

F52๐71591209๐๐14

๙. ๙ ๘.๙. ๕๙