



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท เอ็มทีพี เอชพีทีโอ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
อ้างถึง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๕๗๙๑๙๑ - ลว. ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เอ็มทีพี เอชพีทีโอ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด เลขที่ ๗๕
หมู่ที่ ถนน ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย เลขที่
หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ผลิตเคมี รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๑๕ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. แรงสูงภายใน

- ☒ ปักเสา คอ.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- ☒ พาดสาย.....๕๐ SAC, ๒๕ OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๓,๑.....เส้น ระยะทาง.....๒๐.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๔. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๕. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๖. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท เอ็มทีพี เอชพีทีโอ แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด.....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูง	-	-	-
แรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	๘๘,๖๙๖.๐๐
หม้อแปลงภายนอก			
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	๖๓,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๕๓,๖๙๖.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๐,๗๕๘.๗๒
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๖๔,๔๕๔.๗๒

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑๖๔,๔๕๔.๗๒.....บาท
(.....หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสอง.....) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....ทั้งหมด.....
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๒.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บอ-บค./ ๐๒๑๒.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(.....นายจิรศักดิ์ พรานนทส์ถิตย์.....)

หัวหน้าโรงจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ. บ้านฉาง

ลงชื่อ.....

(.....นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน.....)

๕๑๑๕๒๖๐๐/๒๖๐๐๐/ ๑๙. ๒๖ ๕๓ ๖๐

๑๖๔,๔๕๔.๗๒ บาท

.....