



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - น.สมยุรภัสส์ ธนะพิรุฬห์
อ้างอิง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๖๓๓๐๐๕ ลว. ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.สมยุรภัสส์ ธนะพิรุฬห์ เลขที่ ๓๑/๑๑
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ก่อสร้าง รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๒ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๑๑ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปักเสา คอ..... ๑๒.๐๐..... เมตร จำนวน..... ๕..... ต้น
- [x] พาดสาย..... ๕๐ SAC..... ๕.๐ OHGW..... ต.มม. จำนวน..... ๓..... ๑..... เส้น ระยะทาง..... ๑๖๐..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน

- [x] ปักเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [x] ชุด BA/AL ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอ..... เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอ..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- []

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

เงินลงทุน (บาท).....น.สมยุรภัสส์ ฉนะพิรุฬห์

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก ๕๐ %	-	๗๑,๐๑๐.๐๐	๗๑,๐๑๐.๐๐
แรงสูงภายใน	-	-	๑๒,๙๐๓.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	-
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๘๕,๙๑๓.๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๖,๐๑๓.๙๑
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๙๑,๙๒๖.๙๑

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๙๑,๙๒๖.๙๑ บาท
 (.....) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....๒
 เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๓ เป็นทรัพย์สินของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บอ.-บค./.....๐๐๖๕.....
 อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....
 (นายจิรศักดิ์ ทรานนท์สถิตย์.....)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.น่านฉาง

ลงชื่อ.....
 (นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน.)

F4915260042000/ ๑๑. ๒๕ ๒๕

๑๕, ๒๖. ๑/ ๒๕

.....