



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Provincial Electricity Authority

จาก ผนค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
 เลขที่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
 เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - เทศบาลตำบลบ้านฉาง (พยุบ. ขอย ๒/๑, ๒/๒)
 อ้างถึง

เรียน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผผ.บค.

ตาม หนังสือ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
 นั้น ผนค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ เทศบาลตำบลบ้านฉาง เลขที่
 หมู่ที่ ๔ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
 จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ พยุบ. ขอย ๒/๑, ๒/๒ เลขที่
 หมู่ที่ ๔ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
 จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ราษฎร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
 ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๒ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
 ประมาณ ๘ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
 โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
 ๔.๑
 ๔.๑
 ๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก

- [] ปีกเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ๕๐ SAC ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๐ ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๒. รื้อถอนหม้อแปลง

- [] รื้อถอนเสา คอ. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- []

๓. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปีกเสา คอ. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- [x] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๕๐ เค.วี.เอ. ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง
- []

๔. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๕. แรงต่ำภายนอก

- [x] ปีกเสา คอ. ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ต้น
- [x] พาดสาย ๕๐ AW ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๙๐ ม.
- [] พาดสายเพิ่มเฟส ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๖. ไฟฟ้าสาธารณะ

- [] ปีกเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [x] พาดสาย ๕๐ AW ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๙๐ ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.

เงินลงทุน (บาท).....เทศบาลตำบลบ้านฉาง (พยุ. ขอย ๒/๑...๒/๒)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก	-	-	๗,๐๓๑.๐๐
หม้อแปลงภายนอก	-	-	๑๔๘,๒๘๓.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	๑๘๒,๐๓๒.๐๐
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	๕๓,๔๔๕.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๓๙๕,๘๔๑.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒๗,๗๐๘.๘๗
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๒๓,๕๔๙.๘๗

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๔๒๓,๕๔๙.๘๗.....บาท
(สี่แสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๑...๕
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๖.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดแผนผัง และ ประมาณการมาเพื่อประกอบ
การพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./...๐๐๓๐.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....
(.....นายจิรศักดิ์ พรหมนันทสถิตย์.....)

ตำแหน่ง.....ชจก.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....

ลงชื่อ.....
(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญพันธ์.....)

49/526004/0002 ๑๙. ๑๐ เม ๖๔
4๒3,549.87 บาท
[Signature]