



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - เทศบาลตำบลบ้านฉาง (ประชุมมิตร ชอย ๑๗ - ชอยคันไทร)
อ้างถึง

เรียน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม หนังสือ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ เทศบาลตำบลบ้านฉาง เลขที่
หมู่ที่ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ประชุมมิตร ชอย ๑๗ - ชอยคันไทร เลขที่
หมู่ที่ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ราษฎร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๑๑ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

- ๔.๑
- ๔.๑
- ๔.๑
- ๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. ร้อยถอนหม้อแปลง

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟสจำนวน.....เครื่อง
- []

๓. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- ☒ สายค้ำยันแรงต่ำ ๓ เฟส ๔ สาย.....

๔. ร้อยถอนแรงต่ำ

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๕. แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปักเสา คอร.....๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ต้น
- ☒ พาดสาย.....๕๐ AW, ๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน ๒.๔ เส้น ระยะทาง.....๑๕๐-๔๓๐ ม.
- [] พาดสายเพิ่มเฟส.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๖. ไฟฟ้าสาธารณะ

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- ☒ พาดสาย.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง.....๗๓๐ ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

เงินลงทุน (บาท).....เทศบาลตำบลบ้านฉาง (ประชุมมิตร ชอย ๑๗ - ชอยต้นไทร)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก ๕๐ %	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	๘,๑๖๘.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	๑๙๑,๔๔๓.๐๐
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	๙๗,๑๖๙
ค่าสมทบ	-	-	-
รวมเป็นเงิน			๒๙๖,๗๘๐.๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๒๐,๗๗๔.๖๐
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๑๗,๕๕๔.๖๐

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๓๑๗,๕๕๔.๖๐.....บาท
 (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๓.....๕
 เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๖.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดแผนผัง และ ประมาณการมาเพื่อประกอบ
 การพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./...๑๑๖๓.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(.....นายจิรศักดิ์ พรานนท์สถิตย์.....)

ตำแหน่ง.....ชจก.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....

ลงชื่อ.....

(.....นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน.....)

F491526004/000๑ ลง ๙ มี ค ๖๔

317,554.6๑ บาท

.....