



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จากผนค.ภพอ.บ้านฉาง..... ถึง.....ผจก.ภพอ.บ้านฉาง.....
เลขที่..... วันที่.....๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐.....
เรื่อง.....ขยายเขต ภพอ.บ้านฉาง - บริษัท โสฬ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด.....
อ้างถึง.....คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๖๓๒๕๐ สว. ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐.....

เรียน ผจก.ภพอ.บ้านฉาง ผ่าน ผผ.บค.

ตาม คำร้องฯ.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผนค.ภพอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท โสฬ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด เลขที่.....๘๑.....
หมู่ที่.....๑๒ ถนน.....ตำบล.....นาป่า.....อำเภอ.....เมือง.....
จังหวัด.....ชลบุรี.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....บ้านจัดสรร (เฟส ๒).....เลขที่..........
หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล.....บ้านฉาง.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....บ้านจัดสรร.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๖.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....
ประมาณ.....๐.๕.....กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายนอก

- [] ปีกเสา คอ.....๙.๐๐.....๑๒.๐๐.....๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน.....๑.....๒.....๔.....ต้น
- [] พาดสาย.....๕๐.SAC.....๒๕.OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๗/๑.....เส้น ระยะทาง.....๑๘๕.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....ไฟ.....จำนวน.....เครื่อง

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....๔.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....ไฟ.....จำนวน.....๑.....เครื่อง
- []

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอ.....๙.๐๐.....เมตร จำนวน.....๙๒.....ต้น
- [] พาดสาย.....๕๐.AW.....๔๕.AW.....ต.มม. จำนวน.....๔.....๔.....เส้น ระยะทาง.....๗๕.....๒๐๐๐.....ม.
- [] พาดสายเมนชายคา.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๘. ไฟฟ้าสาธารณะ

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....๕๐.AW.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น ระยะทาง.....๑,๖๐๐.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท โหล แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด (เฟส.๒)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายนอก	-	-	๒๐๖,๔๖๒.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	๖๔๐,๔๒๓.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	๑,๒๗๖,๒๕๕.๐๐
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	๓๐๘,๑๖๕.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	๖๔,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๒,๔๙๖,๓๐๕.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๗๔,๗๔๑.๓๕
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒,๖๗๑,๐๔๖.๓๕

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๒,๖๗๓,๐๘๖.๓๕ บาท
(สองล้านหกหมื่นสามพันหนึ่งพันสี่สิบลบาทสามสิบห้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ ๓.๑.๕,
๗ เป็นทรัพย์สินของ กฟผ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๘ เป็นทรัพย์สินของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและปริมาณงานการเพื่อประกอบการได้แนบราย
พิจารณาด้วยแล้ว ขอเรียนมาขอเรียน
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.บค./ ๑๑๖๔.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ.....
(นายจิรศักดิ์ พรหมนันทสลิขย์)

ตำแหน่ง รรจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

F9098/600526.000/ N9.26N060

2665,696.35 2007

[Signature]