



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - น.ส.พัชร์ บุราญรม
อ้างถึง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๖๔๘๕๓๖ ลว. ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.พัชร์ บุราญรม เลขที่ ๔๑/๑๗๔
หมู่ที่ ๐ ถนน ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง
จังหวัด ชลบุรี

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่
หมู่ที่ ๔ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๑๕ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยกรองแรงสูง

- [] ร้อยกรองเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐%

- [✓] ปักเสา คอ.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๔.....ต้น
- [✓] พาดสาย ๕๐ SAC, ๒๕ OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๓, ๑.....เส้น ระยะทาง.....๙๕.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [✓] ชุด DE/AL ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด.....

๔. ร้อยกรองหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยกรองเสา คอ.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ร้อยกรองหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๕. ร้อยกรองแรงต่ำ

- [] ร้อยกรองเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๖. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

เงินลงทุน (บาท).....น.ส.พิศกดิ์ บุราณธรรม

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก ๕๐ %	-	๖๒,๔๙๘.๐๐	๖๒,๔๙๘.๐๐
แรงสูงภายใน	-	-	๑๒,๙๖๐.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	๖๒,๔๙๘.๐๐	๙๘,๑๐๑.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๖,๘๖๗.๐๗
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๐๔,๙๖๘.๐๗

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑๐๔,๙๖๘.๐๗.....บาท
(หนึ่งแสนสี่พันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....๒.....เป็น
ทรัพย์สินของ.....กฟผ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๓.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./๐๐๙๓.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(.....นายจิรศักดิ์ พรานนท์สถิตย์.....)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟผ.บ้านฉาง

...../...../.....

ลงชื่อ.....

(นายพิศกดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน.)

...../...../.....

F491520070001 ๑๙ : ๒๐ กค ๒๕

104,828.07 บาท

