



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก.....ผนค.ภฟอ.บ้านฉาง.....ถึง.....ผจก.ภฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่.....วันที่.....๑๘ มกราคม ๒๕๖๑.....
เรื่อง.....ขยายเขต ภฟอ.บ้านฉาง - นางฉวีชว. พลอยทับทิม.....
อ้างอิง.....คำร้องฯ - ๑๒๐๐๖๘๓๖๒๔...คว.๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐.....

เรียน ผจก.ภฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผน.บค.

ตาม.....คำร้องฯ.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย นั้น
ผนค.ภฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....นางฉวีชว. พลอยทับทิม.....เลขที่.....๔/๑.....หมู่ที่.....ถนน.....
ตำบล.....มานตาพูด.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....ระยอง.....
๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....เลขที่.....
หมู่ที่.....๒.....ถนน.....ตำบล.....บ้านฉาง.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....
ขอใช้ไฟเพื่อ.....หอพัก.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๖.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ.....๑๐.๐๐.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....รายไฟฟ้ากำลัง.....ราย.....
โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....

- ๒ -

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

[] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

[] ปักเสา คอ.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๓.....ต้น
[] พาดสาย.....๕๐.SAC.....๒๕.OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๓.....๑.....เส้น ระยะทาง.....๘๕.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๓. แรงสูงภายใน

[] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] ชุด BA/AL ๓ เฟส.....จำนวน.....๑.....ชุด

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

[] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
[] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
[]

๕. หม้อแปลงภายนอก

[] ปักเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
[] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
[]

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

[] รื้อถอนเสา คอ.....๘.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๗. แรงต่ำภายนอก

[] ปักเสา คอ.....๘.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

- ๓ -

เงินลงทุน (บาท).....นางฉวีชว. พลอยทับทิม

แผนก	งบ ภฟอ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก ๕๐ %	-	๕๗,๗๑๒.๐๐	๕๗,๗๑๒.๐๐
แรงสูงภายใน	-	-	๑๕,๐๑๒.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	๔๗๓.๐๐	-
แรงต่ำภายนอก	-	๑๑,๑๘๘.๐๐	-
ค่าสมทบ	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	๖๘,๘๗๓.๐๐	๗๔,๗๒๔.๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๕,๕๘๐.๖๘
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๐,๓๐๔.๖๘

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๘๕,๓๐๔.๖๘.....บาท
(แปดหมื่นห้าพันสามร้อยสี่บาทหกสิบแปดสตางค์.....) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....๒.....๖.....๗
เป็นทรัพย์สินของ.....ภฟอ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๓.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

ที่ บค.-บค./.....๐๐๐๘.....

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อักษร.)

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายภาวัต โกรธรัตน์...)

ตำแหน่ง รก.ก(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภฟอ.บ้านฉาง

F491526/0129000/ ค.ร. 29 206/1
83/54.68 กม
[Signature]