



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผนค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
อ้างอิง คำร้องฯ - ๑๒๐๐๐๐๗๒๖๘๐๕ ลว. ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผผ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผนค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๘๓
หมู่ที่ ถนน ซี่ลม ตำบล ซี่ลม อำเภอ นางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ศูนย์การค้าบ้านฉาง เลขที่ ๑/๘-๘ หมู่ที่ ๑ ถนน
ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ ห้างสรรพสินค้า
รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๘ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า
บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ ประมาณ ๓.๐๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ ๘๐ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก ๕๐%

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๒. ร้อยกรองแรงสูง

- [] ร้อยกรองเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๓. แรงสูงภายนอก

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๔. แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๕. ร้อยกรองหม้อแปลงภายใน

- [] ร้อยกรองเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
[] ร้อยกรองหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
[]

๖. หม้อแปลงภายใน

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
[] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๑๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
[]

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์การค้าบ้านฉาง


แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงส่งภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงส่งภายใน	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลงภายใน	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	๑๒๘,๔๑๔.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน			๑๓๘,๔๑๔.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๙,๖๘๘.๙๘
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๔๘,๑๐๒.๙๘

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนเงิน.....๑๔๘,๑๐๒.๙๘.....บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์.) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟผ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๑.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./.....๐๐๓๒.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง



(.....นายกวัด โดรัตน์.....)

ตำแหน่ง.....รอง(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟผ.บ้านฉาง.....

...../...../.....

ลงชื่อ.....

(.....นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อุทัย.....)

...../...../.....

F491526/032/000/ ๑๙.๘ มี ๑๖1

148,102.98 บาท





บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - น.ส.นพพร จิรโชคจินดา
อ้างถึง คำร้องฯ - ๑๒๑๑๑๑๗๑๕๙๗๖ ลว. ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทบ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.นพพร จิรโชคจินดา เลขที่ ๑/๓๓
หมู่ที่ ๗ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ก่อนถึงบ้านห้วยมะหาด เลขที่ หมู่ที่ ๗ ถนน
ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ โครงสร้าง
รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๙ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า
บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ประมาณ ๑๐.๐๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ ๘๐ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการคำนวณการ

๑. แรงสูงภายนอก ๕๐%

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๒. ร้อยกรองแรงสูง

- [] ร้อยกรองเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๓. แรงสูงภายนอก

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๔. แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[x]BA/AL ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๕. ร้อยกรองหม้อแปลงภายใน

- [] ร้อยกรองเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
[] ร้อยกรองหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
[]

๖. หม้อแปลงภายใน

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
[] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
[]

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

เงินลงทุน (บาท).....น.ส.นพพร จิระโชคจินดา.....


แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	๑๖,๘๘๑.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายใน	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบระบบภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๒๘,๘๘๑.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒,๐๒๑.๖๗
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๐,๙๐๒.๖๗

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนเงิน.....๓๐,๙๐๒.๖๗.....บาท
(ส่วนหนึ่งมีไว้สำหรับสองนวัตกรสืบเสาะหาข้อเท็จจริง) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....เป็นทรัพย์สิน
ของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๕.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./.....๐๐๑๑๗.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง



(.....นายภาณุวัฒน์ เดธิตน์.....)

ตำแหน่ง.....รอง(ท.)ปฏิบัติกรรณ.ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....

...../...../.....

ลงชื่อ.....

(.....นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อภัยพันธ์.....)

...../...../.....

6๐๓๒๖/๐๒๒๒๐๐๐/ ๑๙. ๑๒ ๑๑ ๑/

๕๔, ๑๒. ๑๒ ๑๓

