



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผนค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท โจโฮคุ (ประเทศไทย) จำกัด
อ้างถึง คำร้อง เลขที่ ๑๒๐๐๐๗๘๒๒๘๘ สว. ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผนค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท โจโฮคุ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ ๑๖๘/๑๕-๑๗
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด บ้านฉาง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟทาง รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๒ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๘ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูงภายใน

- [] รื้อถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [✓] รื้อถอนสาย ๕๐ ACSR ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๐ ม.
- [] รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๒. แรงสูงภายใน

- [✓] ปักเสา คอ. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- [✓] พาดสาย ๕๐ SAC ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน ๓.๑ เส้น ระยะทาง ๕๐ ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๓. แรงสูงภายนอก

- [] ปักเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอ. เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายใน

- [] ปักเสา คอ. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- []

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท โจโซคุ (ประเทศไทย) จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายใน	-	-	๒๖๔.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	๙๒,๗๕๑.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	-
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๙๓,๐๑๕.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๖,๕๑๑.๐๕
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๙๙,๕๒๖.๐๕

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๙๙,๕๒๖.๐๕.....บาท
(เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทห้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....-.....เป็นทรัพย์สินของ
กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๑, ๒.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./.....๐๑๙๐.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

(.....นายภาวัต ไกรรัตน์.....)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....

...../...../.....

ลงชื่อ.....

(นายพิศักดิ์ นวนนิตย์.....)

...../...../.....

F682716 11020000 ๐๑. ๒๐๓๑๖/

๑๑,๕๒๖.๐๕ บาท