



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผจก.กฟอ.บ้านฉาง..... ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - เทศบาลเมืองบ้านฉาง.....
อ้างถึง หนังสือ เลขที่ รย.๕๒๔๐๔/๕๗๗ ลว. ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑.....

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม หนังสือที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ เทศบาลเมืองบ้านฉาง เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ถนนเทศบาล ๔๔ เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟทาง รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๒ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๘ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

๕

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๒. แรงสูงภายนอก

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๓. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
[] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
[]

๔. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
[] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๕๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๑.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
[] อุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง แบนแขวน ๑.เฟส จำนวน ๑.ชุด

๕. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๖. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ.....๕.๐๐.....เมตร จำนวน.....๕.....ต้น
[] พาดสาย.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน.....๕.....เส้น ระยะทาง.....๒๕๐.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๗. ไฟฟ้าสาธารณะ

- [] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น ระยะทาง.....๒๕๕.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

เงินลงทุน (บาท).....เทศบาลเมืองบ้านฉาง (ถนนเทศบาล ๔๔.)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	๙๕,๙๘๙.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	๑๑๕,๗๗๒.๐๐
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	๒๗,๒๒๐.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๒๔๓,๙๘๑.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๗,๐๗๘.๖๗
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๖๑,๐๕๙.๖๗

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๒๖๑,๐๕๙.๖๗.....บาท
 (...สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....๔.....๖
 เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๗.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
 (นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน)
/...../.....

ที่ บฉ.-บค./.....๐๑๐๗.....
 อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

 (.....นายภาวัต โกรธตัน.....)
 ตำแหน่ง.....รอง.(ท.).ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....
/...../.....

F585416204230001 ๓๑.๒๓ ๙๕๖๔
 ๒๖,๐๕๙.๖๗ ๙๓

