



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผบค.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท พรหมโยธาระยอง (๑๙๙๓) จำกัด
เรียน ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องว่า แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท พรหมโยธาระยอง (๑๙๙๓) จำกัด เลขที่ ๓๕๕/๕
หมู่ที่ ถนน ตำบล เขื่อนพระ อำเภอ เมืองระยอง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ศูนย์เรือพาย เลขที่ หมู่ที่ ๗ ถนน ตำบล สำนักท้อน
อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓. เฟส ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานี
จ่ายไฟฟ้า ประมาณ ๒๐.๐๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ ๑๘๐ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

- ๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก ๕๐%

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. ร้อยถอนแรงสูง

- [] ร้อยถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายนอก

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๔. แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ชุด BA/AL ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๕. ร้อยถอนหม้อแปลงภายใน

- [] ร้อยถอนเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๖. หม้อแปลงภายใน

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท พรหมโยธาระยอง (๑๙๙๓) จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	๒๑,๔๔๑.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายใน	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	-
ค่าสัมทบ	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	๑,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน			๔๗,๔๔๑.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๓,๓๙๐.๘๗
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๐,๘๓๑.๘๗

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนเงิน.....๕๐,๘๓๑.๘๗.....บาท
(ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....เป็น
ทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๔.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาดำเนินการแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายพิศักดิ์ บุญภักดิ์ อนุมัติ)

ที่ บจ.-บค./.....๐๑๒๒.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

.....
(นายภาณุวัฒน์ โกรธรัตน์.....)

ตำแหน่ง รรจก.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....

F6๐๗๒๖๒๑๙๙/๐๐๐/ คท. ๙/๐๑๖๔
49,691.89 บาท
.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง = บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.บค:

ตาม คำร้องที่ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่
หมู่ที่ ถนน ตำบล ลุมพินี อำเภอ ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่
หมู่ที่ ๑ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ บ้านพักคนงาน รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๑.๕ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน

- ☒ ปีกเสา คอ.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- ☒ พาดสาย.....๕๐ SAC ๒๕ OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๓.....๑.....เส้น ระยะทาง.....๒๐.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- ☒ BA..DE.๓.เฟส

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายใน

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๕๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- []

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

เงินลงทุน (บาท) บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรยล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก	-	-	-
รื้อแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	๖๓,๗๑๗.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	๕๗,๙๕๑.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	-
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๒๑,๖๕๘.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๘,๕๑๖.๐๖
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๓๐,๑๗๔.๐๖

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๑๓๐,๑๗๔.๐๖ บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ เป็น
ทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๓, ๕ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายพิศักดิ์ บุญภักดิ์ อนุกรรมการ)

ที่ บอ.-บค./๐๑๑๗.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....
(นายภาวัต โกรรัตน์)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....

F49/52620726000(ค.ร. ๒๖ ๗๑)

139/74.06 มม



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.

ตาม คำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ -

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๓๑
หมู่ที่ ถนน ตำบล บางเขน อำเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่
หมู่ที่ ๑ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๙ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๕ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑

๔.๑

๔.๑

๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยถอนแรงสูง

- ☐ ร้อยถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ☐ ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ☐

๒. แรงสูงภายนอก *

- ☒ ปักเสา คอ. ๑๔.๗๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ☐ พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ☐ พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ☐

๓. แรงสูงภายใน

- ☐ ปักเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ☐ พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ☒ ชุด BA.๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๔. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก

- ☐ ร้อยถอนเสา คอ. เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- ☐ ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- ☐

๕. หม้อแปลงภายใน

- ☐ ปักเสา คอ. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- ☐ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- ☐

๖. ร้อยถอนแรงต่ำ

- ☐ ร้อยถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ☐ ร้อยถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ☐

๗. แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปักเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ☐ พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ☐

เงินลงทุน (บาท) บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)


แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายนอก	-	-	๓๔,๑๗๘.๐๐
แรงสูงภายใน	-	-	๖๑,๘๘๓.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๒๙๘,๐๖๑.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒๐,๘๖๔.๒๗
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๑๘,๙๒๕.๒๗

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๓๑๘,๙๒๕.๒๗ บาท
(สวมแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ ... ๒
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๓ เป็นทรัพย์สินของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บอ.-บค./..... ๐๑๐๔.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง



(..... นายภาวัต ไกรรัตน์)

ตำแหน่ง รรจ.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....

ลงชื่อ

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อัญชัน)

...../...../.....

107/106 ตร.
15854162025000/ ตร. 25 106

316,985.27 บาท

