



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก สนค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท ทีเค. หลังคาเหล็ก บ้านฉาง - ระยอง จำกัด
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทน.บค.

ตาม คำร้องขอ แจ้งความประสงค์ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น สนค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ทีเค. หลังคาเหล็ก บ้านฉาง - ระยอง จำกัด เลขที่ ๑๗๔/ฉก
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่ ๑๗๔/ฉก หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง
อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ หลังคาเหล็ก รับไฟจากระบบ
จำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง
ทางจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ๒ ประมาณ ๘.๐๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ ๘๐ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก ๕๐%

- [] ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. ร้อยกรองแรงสูง

- [] ร้อยกรองเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายนอก

- [] ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๔. แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] BA.๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๕. ร้อยกรองหม้อแปลงภายใน

- [] ร้อยกรองเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ร้อยกรองหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๖. หม้อแปลงภายใน

- [] ปีกเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๗. ร้อยกรองแรงต่ำภายนอก

- [] ร้อยกรองเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยกรองสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

๘. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

เงินลงทุน (บาท) บริษัท ทิเค. พลังค์ แล็ก บ้านฉาง ระยอง จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงส่งภายนอก	-	-	-
แรงส่งภายใน	-	-	๒๒,๑๕๑.๐๐
รื้อถอนแรงส่งภายนอก	-	-	-
แรงส่งภายใน	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลงภายใน	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	-
ค่าสัมทบ	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงส่งภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๒๔,๑๕๑.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒,๐๔๐.๕๗
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๐,๑๙๑.๕๗

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๑๙๑.๕๗ บาท
(สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ เป็น
ทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๔ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดแผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ

(นายพิศักดิ์ บุญธรรมชัย)

ที่ บอ.บค./๐๑๑๖

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายภาณุวัฒน์ ไกรรัตน์)

ตำแหน่ง วิศวกร(ท.) ปฏิบัติการแทน ผอ.กฟอ.บ้านฉาง

F๒๘๘๖๒1๐24๐๐19/๒4๓.ค.๖2